

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» августа 2023 г., 15230061000207447869

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО-Алания, г. Моздок, ул.Железнодорожная,8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

Учетная карточка профилактического визита (лист профилактической беседы) от «06» сентября 2023 г. № 2308/010-15/61/ПВПБ

1. Вид надзора: Федеральный государственный пожарный надзор
(наименование федерального государственного надзора)
- 2.2. Контролируемое лицо: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения — детский сад № 12 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)
3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению): РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок ул. Чкалова 2 «в»
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)
4. Обязательность профилактического визита: Да
(да / нет)
5. Форма проведения профилактического визита: по месту осуществления деятельности
(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)
6. Информация, доведенная до контролируемого лица: профилактическая беседа
(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

В ходе профилактического визита контролируемое лицо проинформировано о нарушениях обязательных требований, выявленных при осмотре, а именно:

1 На чердаке вдоль всего здания не предусмотрена высота прохода в свету не менее 1,6 метра, а ширина этих проходов не менее 1,2 метра. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.5 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.8 СП 4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

2 Строительные конструкции способствуют скрытому распространению горения (ковер мягкой кровли не снят перед устройством шатровой кровли) (ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.5.2.2 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.7.8 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

3 Лестницы 3-го типа не выполнены в соответствии с требованиями пожарной безопасности. (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

4 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

5 Декларация пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501-ТО-444 от 01.04.2021 г. несет недостоверную информацию. (ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР Главного управления
старший лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
проводившего профилактическую беседу)



С листом профилактической беседы ознакомлен(а), копию получил(а):

Казиев - Казиева Наталья Аменсаидовна
(дата, подпись, фамилия, инициалы контролируемого лица или его представителя)

Лист профилактической беседы в электронном виде направлен

(дата, время, адрес электронной почты)



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» августа 2023 г., 15230061000207447869

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г.Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от «06» сентября 2023 2308/010-15/61/ПВПБ ПР

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад №12 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алаания

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль(надзорное) мероприятие)

Во исполнение п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год

«06» августа 2023 г. инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР

ГУ МЧС России РСО-Алаания старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной (должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит по программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год, по адресу: РСО-Алаания, Моздокский район, г. Моздок ул. Чкалова 2 В

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая по хозяйству МБДОУ ДС № 12 Минасова Любовь Петровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	На чердаке вдоль всего здания предусмотреть высоту прохода в свету не менее 1,6 метра, а ширина этих проходов не менее 1,2 метра.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.5 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	15.07.2024	
2.	Строительные конструкции способствуют скрытому распространению горения	ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.5.2.2 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.7.8	15.07.2024	

		СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
3.	Лестницы 3-го типа выполнить в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.07.2024	
4.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. На объекте защиты хранить техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.07.2024	
5.	Декларацию пожарной без-	ст.64 Федерального закона от	15.07.2024	

опасности регистрационный № 90 230 501-ТО-444 от 01.04.2021 г. привести в соответствии с требованиями	22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:


Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР Главного управления
старший лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

«06» сентября 2023 г.

Предписание для исполнения получил(а):



Казиева Н.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«06» сентября 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845832

Владелец Соколова Людмила Владимировна

Действителен с 30.11.2022 по 30.11.2023